



Basic schematic



Earthing bridge:
VB-MDP/10-MD Art.-Nr.: 5098 47 0




See front of SPD to see number of port.

Technical Data MDP-.../D-5-EX

Number of poles	4
Nominal voltage U_n	5 V
Maximum continuous operating voltage U_c / AC	7 V
Maximum continuous operating voltage U_c / DC	10 V
Rated load current I_L	580 mA
Voltage protection level U_p line-line @ C1 0,5 kV	≤ 35 V
Voltage protection level U_p line-earth @ C2 5 kV	≤ 800 V
Total impulse durability lines-earth 8/20: (C2)	10 kA
Total impulse durability lines-earth 10/350: (D1)	2 kA
Impulse durability line-line	C1: 0,5 kV / 0,25 kA
Impulse durability line-earth	C2: 5 kV / 2,5 kA
Series resistance	2,35 Ohm \pm 5%
Insertion loss a	3 dB @100 MHz
Degree of protection	IP 20
Width	8,7 mm
Test possible with Life Control	no
Stripping length cable	6 mm
Connection cross-section, rigid	2,5 mm ²
Connection cross-section, flexible	2,5 mm ²
Connection cross-section, flexible with vein end sleeve	1,5 mm ²
Standard	IEC 61643-21
Maximum input power P_i (UL 913 US /CSA C22 No 157)	2,4 W
Ambient temperature T_{amb} (UL 913 US /CSA C22 No 157)	0°C - 80°C
V_{max} (UL 913 US /CSA C22 No 157)	10 V dc
I_{max} (UL 913 US /CSA C22 No 157)	500 mA
C_i (UL 913 US /CSA C22 No 157)	negligibly small
L_i (UL 913 US /CSA C22 No 157)	negligibly small
Certification	Foundation Fieldbus (IEC 61158) Profibus

Wire map




EX-Specifications

$R_i = 2,35 \Omega$
 $U_i = U_c AC = 7$ V
 $U_i = U_c DC = 10$ V / $V_{max} = 10$ Vdc
 $I_i = I_L = 580$ mA / $I_{max} = 580$ mA
 C_i negligibly small
 L_i negligibly small
 Tested conform ATEX by DEKRA EXAM

BVS 11 ATEX E 131 X
 II 2(1) G Ex ia IIC T4

Protection Circuit



overvoltage protected

field

overvoltage protected




Table 1

I.S. Equipment	\approx	Associated Apparatus
V_{max} (or U_i)	\approx	V_{oc} or V_T (or U_o)
I_{max} (or L_i)	\approx	I_{sc} or I_t (or I_o)
P_{max} (or P_i)	\approx	P_o
$C_i + C_{cable}$	\leq	C_a (or C_o)
$L_i + L_{cable}$	\leq	L_a (or L_o)

Standards:
 EN 60079-25
 EN 60079-11
 IEC 61643-21
 IEC 61158



* Independent Testreports available



ISOLATED LOOP CIRCUIT PROTECTOR FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

T_{amb} : 0°C ... 40°C
 P_i : 2,4 W Exia

Class I, Division 1, Groups A, B, C and D

Control drawing: 4092 3005 Rev. 24042012
 Intrinsically safe when installed in accordance with Control Drawing 40923005



Sicherheitshinweise D

Der Typ MDP.. ist ein Überspannungsableiter (SPD-Surge-Protection-Devices) nach IEC 61643-21.

Die Auswahl und Installation ist abhängig von der Art der Anwendung. Sie ist gemäß den nationalen Vorschriften und Sicherheitshinweise eines Landes durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass die maximale Betriebsspannung der Anlage die Ableiter-Bemessungsspannung U_C nicht übersteigt.

SPD's sind gemäß ihrem Verwendungszweck für hohe elektrische und mechanische Belastungen ausgelegt. In seltenen Fällen kann jedoch bedingt durch Extrembelastungen eine Alterung der Ableiter auftreten, wodurch sich eine Einschränkung der Schutzfunktion einstellen kann. Daher ist eine Überprüfung der Ableiter in Intervallen von zwei bis vier Jahren oder nach einem direkten Blitzschlag sinnvoll.

Safety instructions GB

The type MDP..is a surge arrester (surge protection device, SPD) to IEC 61643-21. Selection and installation depend on the nature of the system. Surge arresters must be selected and installed by a qualified electrician in accordance with the national regulations and safety instructions of the country in question. The maximum operating voltage of the installation must not exceed the design voltage U_C of the arrester.

In accordance with their purpose, surge arresters are designed for high electrical and mechanical loading. In rare cases, surge arresters may age if subjected to extreme loads. This limits the protection they can offer. It is therefore advisable to check the surge arrester every two to four years or after a direct lightning strike.

Indications de sécurité F

Le type MDP..est un appareil de parasurtension (SPD-Surge-Protection-Devices) selon IEC 61643-21.

La sélection et l'installation dépendent du type de système de réseau. L'installation doit être effectuée conformément aux prescriptions et indications de sécurité nationales de chaque pays par un électricien professionnel. Il convient de veiller à ce que la tension de service maximale de l'installation ne dépasse pas la tension de référence U_C de l'appareil de parasurtension.

Les SPD sont conçus, conformément à leur usage, pour supporter des charges électriques et mécaniques élevées. Dans certains rares cas, il se peut toutefois que, suite à des sollicitations extrêmes, les appareils de parasurtension subissent une réduction de leur fonction de protection. Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des appareils de parasurtension suivant des intervalles de 2 à 4 ans ou après une chute de foudre directe.

Norme di sicurezza I

Il modello MDP.. è un limitatore di sovratensione (SPD = Surge-Protection-Devices) secondo la norma IEC 61643-21.

La scelta e l'installazione dipendono dal tipo di rete e devono essere eseguite da un operatore qualificato come stabilito dalle normative e norme di sicurezza vigenti nel paese. Durante l'installazione bisogna verificare che la tensione massima di esercizio dell'impianto non superi la tensione continuativa U_C riportata sul prodotto.

Gli SPD devono essere utilizzati secondo le loro caratteristiche. Se vengono sottoposti a prestazioni superiori, la funzione di protezione può essere penalizzata. E quindi consigliabile eseguire un controllo dell'SPD a intervalli di 2-4 anni, oppure dopo una scarica diretta.

E

El protector contra sobretensiones MDP..se clasifica acorde a los requerimientos acorde a IEC 61643-21.

La selección e instalación depende de la naturaleza del sistema. Los protectores contra sobretensiones deben de ser seleccionados e instalados por un profesional cualificado en concordancia con las regulaciones nacionales y las instrucciones de seguridad del país en cuestión. La tensión máxima de trabajo del sistema a proteger no debe exceder el voltaje máximo de trabajo del supresor.

En concordancia con su campo de aplicación, los supresores de sobretensiones son diseñados para altas cargas eléctricas y esfuerzos mecánicos elevados. En casos extremos y poco frecuentes, el protector contra sobretensiones puede dañarse debido al sometimiento a cargas extremas. Esto limitaría el nivel de protección que puede ofrecer. Por ello es recomendable la revisión del protector entre los dos y cuatro años de uso en instalación o después de un impacto directo de rayo.

安全手册/中文 CN

此型号 MDP...是浪涌保护器 (SPD 依照 IEC61643-21) 应根据系统本身对其进行选型及安装。浪涌保护器必须由合格的技术人员根据国家规范及安全指引进行安装。其最大工作电压不能超过此保护器所设计的 U_C 电压。依其用途, 浪涌保护器是设计应用于强的电力及机械负荷。在某些个别情况下, 如果遭受极端的负荷, 浪涌保护器可能老化, 这将限制其提供的保护。因此, 建议每 2-4 年或经过直击雷后对浪涌保护器进行检查。

Veiligheidsaanwijzingen NL

Het type MDP..is een overspanningsafleider (SPD, Surge-Protection-Device) volgens IEC 61643-21.

De selectie en installatie, die afhankelijk zijn van het type netstelsel, moeten door een elektrotechnisch vakman uitgevoerd worden volgens de nationale voorschriften en veiligheidsvoorschriften van het betreffende land. Men dient erop te letten dat de maximale bedrijfsspanning van de installatie niet groter is dan de ontwerpspanning U_C van de afleider.

SPD's zijn overeenkomstig hun functie ontworpen voor grote elektrische en mechanische belastingen. Zeer sporadisch kan door extreme belastingen een veroudering van de afleider optreden, waardoor de doeltreffendheid van de beveiligingsfunctie kan afnemen. Daarom raden we aan de afleider om de 2 à 4 jaar of na een rechtstreekse blikseminslag te controleren.

P

O tipo MDP..é um descarregador de sobretensões (aparelho de protecção contra sobretensões, APS) segundo IEC 61643-21.

A seleção e instalação depende da natureza do sistema. Os descarregadores de sobretensões devem ser selecionados e instalados por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos nacionais e instruções de segurança do País em questão. A tensão máxima de serviço da instalação não pode exceder a tensão de fabrico U_C do descarregador.

De acordo com o seu propósito, os descarregadores foram desenhados para altas cargas eléctricas e mecânicas. Em casos raros, os descarregadores de sobretensões podem danificarse se sujeitos a cargas extremas, limitando a protecção que podem oferecer. Por esta razão é aconselhável a verificação dos descarregadores de dois em dois anos e após uma descarga atmosférica directa.

Zasady instalacji PL

MDP..jest ogranicznikiem przepięć (surge protection device, SPD) wg. IEC 61643-21.

Dobór i instalacja zależy od typu sieci. Ogranicznik przepięć musi być dobrany i zainstalowany przez wykwalifikowanego monterę zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami bezpieczeństwa. Maksymalne rzeczywiste napięcie w sieci nie może przekraczać maks. napięcia znamionowego U_C .

Zgodnie ze swym przeznaczeniem ograniczniki przepięć poddawane są działaniom dużych energii i impulsów elektrycznych. W przypadku oddziaływania nadmiernych impulsów i energii ograniczniki przepięć ulegają „starzeniu” (zuzywaniu) co powoduje pogorszenie ich parametrów. Zaleca się więc kontrolę parametrów elektrycznych ogranicznika co 2 do 4 lat, oraz po każdorazowym uderzeniu pioruna bezpośrednio w chroniony budynek.

Turvaohjeet FIN

Tyyppi MDP..on ylijännitesuoja (surge protection device - SPD), ja IEC 61643-21. Valinta ja asennus riippuu verkkojärjestelmän luonteesta. Pätevään sähköasentajan on valittava ja asennettava ylijännitesuojat noudattaen kyseisessä maassa voimassa olevia määräyksiä ja turvaohjeita. Asennuksen enimmäiskäyttöjännite ei saa ylittää ylijännitesuojan mitoitusjännitettä U_C .

Käyttötarkoituksensa mukaisesti ylijännitesuojat on suunniteltu suurille sähköisille ja mekaanisille kuormille. Harvinaisissa tapauksissa ylijännitesuojat saattavat vanhentua joutessaan äärikuormitukseen, jolloin niiden antama suoja voi heikentyä. Siksi on suositeltavaa tarkistaa ylijännitesuoja 2-4 vuoden välein tai salaman isettyä suoraan siihen.

Sikkerhedsanvisninger N

MDP..er en overspenningsafleder (SPD = Surge Protection Device) etter standarden IEC 61643-21.

Produktvalg og installasjon avhenger av nettverkstypen. Produktet skal installeres av faglært elektriker i henhold til nasjonale forskrifter og sikkerhetsbestemmelser. Det er viktig at anleggets maksimale driftsspenning ikke overstiger avlederens kalibreringsspenning (U_C).

SPD-enheter er konstruert for høy elektrisk og mekanisk belastning i samsvar med bruksområdet. I enkelte tilfeller kan imidlertid ekstreme belastninger påvirke avlederen slik at beskyttelsesfunksjonen forringes. Derfor er det fornuftig å kontrollere avlederen med 2 til 4 års mellomrom eller etter et direkte lynnedslag.

安全上の注意 / 日本語 JP

「MDP は IEC 61643-21 に基づく避雷器 (サージ保護デバイス、SPD) です。選定と接続方法は SPD を接続する電気回路特性(電圧、電流等)によります。SPD の選定と取り付けは国内規格 (JIS C 60364-5-53 等) や電気関連の法規に基づき有資格者が行なってください。SPD の最大連続使用電圧 U_C を超える電圧では使用しないでください。SPD の耐久性は電気・機械的に優れていますが、規格以上の衝撃を受けると劣化し仕様通りの性能が発揮できない場合や破損する可能性があります。そのため、定期点検のほか落雷直後、および曇りシーズン前、後には SPD の検査を行ってください。」

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Die Montage sowie der Anschluss dieses Überspannungsschutzgerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Es gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

Vor der Installation ist das Gerät auf äußere Beschädigung hin zu überprüfen.

Sollte eine Beschädigung festgestellt sein oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht installiert werden. Der Einsatz dieses Gerätes ist nur nach der in dieser Montageanleitung aufgeführten Anwendung zulässig. Bei Belastungen über den angegebenen Werten kann das Gerät und die jeweilige Endgeräte zerstört werden.

Bei Veränderungen oder Eingriffen am Gerät erlischt die Gewährleistung.

Besondere Bedingungen

Dieses Überspannungsschutzgerät kann nach Herstellerangaben in den Zonen 1 bzw. 2 eingesetzt werden. Der Sensorstromkreis darf in die Zone 0 eingeführt werden, welches der Bezeichnung II 2 (1) G entspricht.

Alle metallischen Teile im explosionsgefährdeten Bereich müssen in den Potentialausgleich eingebunden werden. Die auszuführende Verbindung zwischen dem Gehäuse des Endgerätes und der örtlichen Masse muß mit mindestens 4mm² ausgeführt werden.

Anschluss:

Der Anschluß des Schutzgerätes darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen! Der Potentialausgleich ist durch die Art des Anbaus sicherzustellen!

Auflagen / Bedingungen für die sichere Anwendung:

Auflagen / Bedingungen zur Auflistung in der EG–Baumusterprüfbescheinigung
Die eigensicheren Stromkreise sind im Sinne der Norm nicht galvanisch voneinander getrennt und können im Fehlerfall miteinander verbunden sein.
Die eigensicheren Stromkreise sind im Sinne der Norm nicht vom Schutzleiter isoliert, da der Überspannungsschutz unterhalb von 500 V einsetzt.
Der Überspannungsableiter ist so einzubauen, dass elektrostatische Aufladungen vermieden werden und die notwendige IP–Schutzart erreicht wird.”

Safety instructions

Safety instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed.

The device must be checked for external damage prior to installation.

If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed.

Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Wrong installation and / or to high loads can destroy the device.

Opening the device or otherwise tampering with the surge protection device invalidates the warranty.

Special conditions:

According to the manufacturer, this equipment can be used in zone 1 and / or zone 2.

The sensor circuit may be let into zone 0. This corresponds to description II 2(1) G. All metal parts within the explosive zone have to be connected to the equipotential bonding.

The connections between the enclosure of the terminal equipment and the local earth must provide a minimum cross section of 4mm².

Connection:

The SPD may be connected under dead connections only. The kind of installation of the device must ensure the equipotential bonding!

The intrinsically safe electric circuits are not separated galvanic in the sense of the standard and can be connected in the event of a fault.

During the installation of the SPD the installer should take care that electrostatic loadings are avoided and the degree of protection will be kept.

Entity-connected intrinsically safe equipment for use in hazardous locations:

The intrinsically safe device does not provide 500 V isolation with respect to earth. Associated apparatus used must be galvanically isolated or dual shunt zener diode barriers with linear outputs used channel to channel.

Associated apparatus must be installed in accordance with its manufacturer's control drawing and Article 504 of the National Electrical code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, or Section 18 of the Canadian Electrical Code for installations in Canada.

When required by the manufacturer's control drawing, the associated apparatus must be connected to a suitable ground electrode per the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), the Canadian Electrical Code, or other local installation codes, as applicable. The resistance of the ground path must be less than 1 Ohm.

The sensor circuit may be let.